

4.2. 分项报价表

分项报价表（如有）

序号	名称	规格/参数	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	制造商	产地	是否为小 微企业制 造的产品
1	干粉 灭火器（核 心产 品）	1. 手提式干粉灭火器 5KG 符合 GB 4351-2023《手提式灭火器》要求。 ▲2. 20℃时喷射性能喷射剩余率≤6%，灭 A 类灭火器的喷射距离≥3.9m，有效喷射时间≥15s，喷射滞后时间≤0.2s。 3. 灭火剂主要组分含量磷酸二氢铵≥75%，硫酸铵≥15%，斥水性无明显吸水，不结块。 4. 灭火剂松密度≥0.9g/ml，含水率≤0.09%，吸湿率≤0.47%，流动性≤5.5S。 5. 灭火器阀门的提把和压把应用金属材料制造，提把长度≥92mm，提把厚度≥1.6mm，最大工作压力≤2.5MPa，灭火器阀门开启力应≤70N，阀门上的密封件材质应选用丁腈橡胶。 6. 喷射软管上应标识软管的工作压力值，以及生产商的名称或代号，耐压性能：试验压力2.1MPa，装有不带开关的喷嘴的喷射软管组件，能承受灭火器的试验压力 30s 以上，而不发生泄漏。	淮海	3350	具	78	261300	徐州市淮海消防器材有限公司	徐州	是

序号	名称	规格/参数	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	制造商	产地	是否为小 微企业制 造的产品
		7. 瓶体选用钢板厚度: 1.2—1.25mm, 瓶体实际重量 $\geq 2.35\text{kg}$, 瓶体实际容积 $\geq 6.10\text{L}$, 爆破压力 $\geq 5.5\text{Mpa}$ 。								
2	推车式干粉灭火器	1. 推车式干粉灭火器 35KG 符合 GB 8109-2023《推车式灭火器》要求。 2. 20℃时喷射性能: 有效喷射时间 $\geq 35\text{s}$, 喷射距离 $\geq 6.4\text{m}$ 。 3. 灭火剂主要组分含量磷酸二氢铵 $\geq 76\%$, 硫酸铵 $\geq 16\%$, 斥水性无明显吸水, 不结块。 4. 灭火剂松密度 $\geq 0.9\text{g/ml}$, 含水率 $\leq 0.09\%$, 吸湿率 $\leq 0.47\%$, 流动性 $\leq 5.5\text{S}$ 。 ▲5. 灭火器阀门操纵杆长度 $\geq 80\text{mm}$, 开启机构的开启动作应区别于保险解脱动作且能一次完成, 灭火器阀门开启力应 $\leq 84\text{N}$ 。 6. 喷射软管应采用夹丝缠绕橡胶管, 其上应标识生产商的名称或代号。在喷射软管的末端配有可间歇喷射的喷射控制阀的喷射软管组件进行喷射软管爆破试验, 其爆破压力在 20℃时应 $\geq 5.5\text{MPa}$ 。	淮海	8	具	635	5080	徐州市淮海消防器材有限公司	徐州	是
3	过滤式消防自救呼吸器	1. 过滤式消防自救呼吸器 2. 滤烟效率不应小于 95%, 吸入气体中的二氧化碳的含量按体积计算不应大于 2%, 视窗的透光率不应小于 85%。	友安	40	个	45	1800	友安应急安防(清远)有限公司	清远	是

序号	名称	规格/参数	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	制造商	产地	是否为小 微企业制 造的产品
	吸器	3. 防护头罩采用具有反光特性的材料制造, 在高浓度一氧化碳条件下, 呼吸器应保持其机械结构完整性, 不对佩戴者形成危害。 4. 呼吸器的佩戴质量不应大于 450g, 一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于 200mL/m², 吸气温度不应大于 65℃, 吸气阻力不应大于 800Pa, 呼气阻力不应大于 300Pa。 ▲5. 提供产品关键件检验合格证: 防护头罩、过滤装置、半面罩。 ▲6. 触媒粒径直径 1.0—1.5mm, 粉尘率≤2%, 干燥剂粒径直径 1.5—2.0mm 粉尘率≤2%, 滤烟效率>95%, CO 防护时间≥30min。								
4	灭火毯	1. 灭火毯尺寸不小于 1.5m×1.5m。 2. 完全展开后的灭火毯毯面厚度不小于 0.42mm。 3. 灭火毯手持件为拉带形式, 拉带的宽度不小于 21mm, 可握部分长度应≥175mm, 在毯面边缘以内部分的长度不应大于 10mm。 4. 手持件的阻燃性能续燃时间≤5s, 不应出现熔融和烧通现象。 ▲5. 从单件包装盒(袋)中取出灭火毯所使用的力不应大于 50N。 6. 从灭火毯的备用位置取出灭火毯, 到展开就位的时间不应超过 3.6s。	块块雨	40	个	45	1800	江西块块雨新材料有限公司	赣州	是

序号	名称	规格/参数	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	制造商	产地	是否为小微企业制造的产品
		▲7.F类火灭火试验：移开灭火毯后看不到火焰且油盘中还有残油；移开灭火毯后3min内油盘内残油不再复燃。								
响应报价总计（元）		269980								

说明：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

3.本项目磋商文件中“第四章采购项目需求”的相关要求，供应商必须在响应文件《分项报价表》中逐项对应报价，不得有缺项漏项。

供应商名称：南京闵工贸易有限公司（盖章）

日期：2026年7月30日

